

Sobów, dnia 14.10.2020 r.

Znak sprawy: DG.26.5.2020

### Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy zadania pn. „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie nr 1.**

Jaką Państwo mają obecnie zainstalowaną moc instalacji fotowoltaicznej?

*Odpowiedź nr 1.*

*Obecnie zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznej to 25,92 kWp.*

**Pytanie nr 2.**

Czy instalacja, którą Państwo planujecie dodać w ramach ww. zapytania ofertowego będzie przyłączona do tego samego Punktu Poboru Energii (oraz licznika), co istniejąca instalacja?

*Odpowiedź nr 2.*

*Tak. Instalacja będzie podłączona do tego samego Punktu Poboru Energii.*

**Pytanie nr 3.**

Czy byłaby możliwość wskazania, na dachach których budynków planowane jest rozmieszczenie dodatkowych modułów PV (np. poprzez zaznaczenie na mapie satelitarnej)?

*Odpowiedź nr 3.*

*Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sobowie*

**Pytanie nr 4.**

Poproszę, o podanie modeli (albo jeśli Państwo posiadają, kart katalogowych) modułów fotowoltaicznych oraz falowników, użytych do wykonania istniejącej instalacji PV.

*Odpowiedź nr 4.*

*Zamontowane moduły - JaSolar JAP6-60-270/4BB. Falowniki - Fronius Symo*

**Pytanie nr 5.**

Proszę o przesłanie modelu modułów fotowoltaicznych zainstalowanych w 2018 roku. W przypadku braku kart produktu proszę o podanie wymiarów i parametrów technicznych zainstalowanych modułów.

*Odpowiedź nr 5*

*Zamontowane moduły- JaSolar JAP6-60-270/4BB. Wymiary 1650x991x40*

DYREKTOR

Marian Cieszkowski