

Piekary Śląskie, dnia 1 października 2021 r.

Znak sprawy: **DPS/ZP/3/2021**

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Trautmana 4
41-946 Piekary Śląskie

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „**Przebudowa budynku DPS zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP dostosowująca budynek do wymogów ppoż.**”- **Rozbudowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej**

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00182529/01.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, w związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur stalowych ocynkowanych łączonych metoda zaciskową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że takie rozwiązanie jest poprawne i można zastosować metodę zaciskową do łączenia rur.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

Dyrektor

Barbara Jambor - Jakubowska