

UWAGA

Przyjęte w niniejszym projekcie rozwiązania lub materiały traktuje się jako określenie parametrów danego rozwiązania bądź materiału za pomocą podania standardu. Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań bądź materiałów, będących rynkowym odpowiednikiem z zastrzeżeniem, że:

- nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta
- zagwarantują uzyskanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych,
- będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Jeśli wprowadzenie rozwiązania ziemnego pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, Wykonawca jest zobligowany do wprowadzenia tych zmian oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień.

Wprowadzenie rozwiązań zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

SCHEMAT TABLICY T-P1R

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SP5		Nr proj. P24720
Tytuł: SCHEMAT TABLICY T-P1R		Data: sierpień 2020
Adres Inwestycji: Uł. Ochta 12a, 09-401 Płock dz. nr 1024/1	Projektant mgr inż. Tomasz Koszłowny upr. nr MAZ/0225/PWBE/18	Skala: -
Inwestor: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU UŁ. ZGILICZYŃSKIEGO 4, PŁOCK	Sprawdzający mgr inż. Sebastian Kamiński upr.nr MAZ/0415/PWOE/06	Nr rys.: EL-12

LEGENDA



ROZŁĄCZNIK



LAMPKI SYGNALIZACYJNE



ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3P



OCHRONNIK PRZECIOPRZEPięCIOWY



WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY



STYCZNIK



WYŁĄCZNIK SILNIKOWY



WYŁĄCZNIK NADMIAROWO
I RÓŻNICOWOPRĄDOWY



WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY




PRZEPŁĄCZNIK ZANIKU NAPIĘCIA

TEMAT	Adres Inwestycji:	TEMAT RYSUNKU	NUMER RYSUNKU	STRONA
PRZEBUDOWA ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SP5	Ul. Cicha 12A, 03-401 Piekło	SCHEMAT TABLICY T-P/R	EL-12	02/06
	dz.nr 1024/1			
	Investor: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU UL. ZGŁICZYŃSKIEGO 4, PŁOCK			


OCHRONA PRZECIWPRAŻENIOWA:
SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYCIĄCZENIE
W UKŁADZIE TN-S

UWAGA:
1. REZERWA MIEJSCA MIN. 20%
2. WSZYSTKIE OBWODY ODBIORCZE:
STEROWNICZE I SYGNALIZACYJNE
NALEŻY WPROWADZIĆ NA LISTWY
ZAOISKOWE I OPISAĆ:



Numer obwodu	1	2	3	101	102	103	104	105	
Opis	L1, L2, L3	-	-	L1	L2	L3	L1	L2	
Moc [kW]/Prąd [A]	4,55	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Przewód	N2XH-U 5x10	-	-	N2XH-U 3x2,5	N2XH-U 3x2,5	N2XH-U 3x2,5	N2XH-U 3x2,5	N2XH-U 3x2,5	
Nazwa obwodu	T-POR	OCHRONNIK PRZEPŁIĆCOWY	LAMPKI SYGNALIZACYJNE	OSWIETLЕНИЕ	OSWIETLЕНИЕ	OSWIETLЕНИЕ	OSWIETLЕНИЕ	OSWIETLЕНИЕ	

TEMAT	Adres Inwestycji:	TEMAT RYSUNKU	NUMER RYSUNKU	STRONA
PRZEBUDOWA ZACHODNIEGO SKRZYŻYŁA BUDYNKU SP5	Ul. Cicha 12A, 03-401 Piłock	SCHEMAT TABLICZY T-P/R	EL-12	03/06
	dz. nr 1024/1			
	Inwestor:			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŁOCKU UL. ZGŁICZYŃSKIEGO 4, PIŁOCK			



Numer obwodu	207	208	209	
Opis	L1	L2	L3	
Moc [kW]/Prąd [A]	2	2	2	
Przewód	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	

TEMAT		TEMAT RYSUNKU		STRONA
PRZEBUDOWA ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SP5		SCHEMAT TABLICY T-PIR		05/06
Adres Inwestycji:		NUMER RYSUNKU		
Uł. Cicha 12A, 03-401 Piekł				
dz.nr 1024/1				
Inwestor:				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŁOCKU				
UL. ZGŁICZYŃSKIEGO 4, PIŁOCK				

TEMAT		TEMAT RYSUNKU		STRONA
PRZEBUDOWA ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SP5		Adres Inwestycji:		
		Ul. Cicha 12A, 03-401 Piekło		
		dz. nr 1024/1		
		Inwestor:		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŁOCKU		
		UL. ZGŁICZYŃSKIEGO 4, PIŁOCK		
		SCHEMAT TABLICZY T-PIR		
		EL-12		
				06/06