

Kościan, dnia 09.05.2024 r.

Znak: OD5/RD-8/ZM/DP/ WEO24P090474 /2024

**Centrum Rehabilitacji
im. Prof. Mieczysława Walczaka
ul. Zamkowa 2
64-113 Osieczna**

Warunki Techniczne WT nr WEO23E216868

Dotyczy: przyłączenia agregatu prądotwórczego w m. OSIECZNA ul. Zamkowa 2

W odpowiedzi na Państwa pismo, ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno uprzejmie informuje, że w celu zainstalowania agregatu prądotwórczego dla zasilania awaryjnego obiektu w miejscowości **Osieczna ul. Zamkowa 2** należy spełnić następujące warunki:

1. Opracować oraz uzgodnić w RD Leszno dokumentację techniczną podłączenia agregatu do instalacji elektrycznej z uwzględnieniem opisu działania zastosowanego układu przełączeniowego blokad oraz diagram pracy łączników w układzie pracy normalnej i awaryjnej, nastawy czasów zadziałania automatyk.
2. Zastosować układ odłączenia izolacyjnego obejmujący blokadę elektryczną mechaniczną, przełącznik trójpołożeniowy lub samoczynne urządzenie przełączające z odpowiednią blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia na sieć ENEA Operator Sp. z o.o.
3. W przypadku ręcznego uruchamiania agregatu, należy zapewnić obsługę przez uprawnioną osobę.

Jednocześnie informujemy, że:

- prace należy wykonać własnym kosztem i staraniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- dokumentacja techniczna powinna spełniać wymaganiami określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
- prace związane z zabudową agregatu może wykonywać jedynie uprawniony podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz posiadający uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
- wykorzystana aparatura powinna posiadać wymagane atesty, badania typu, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklarację zgodności oraz spełniać wymagania norm,
- wykonanie prac należy zgłosić do ENEA Operator Sp. z o.o. wraz:
 - o z powykonawczą dokumentacją techniczną,
 - o schematem podłączenia agregatu prądotwórczego,
 - o oświadczeniem Wykonawcy (elektryka) stwierdzającym, że prace wykonano zgodnie z uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz że przyjęte rozwiązanie techniczne zabezpiecza sieć ENEA Operator Sp. z o.o. przed podaniem napięcia z agregatu,
- działanie układu – blokady podlega sprawdzeniu w obecności przedstawicieli RD Leszno.

Uwaga:

Do czasu przystosowania instalacji zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz sprawdzenia działania układu – blokady w obecności przedstawicieli RD Leszno, zabrania się podłączania agregatu do czynnych instalacji.

Sprawę prowadzi:
Dominik Podbylski
Tel. 65 3152027

K/o:
RD-8/DZ/MU.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Dział Malarstwa Sieciowego
Przemysław Witkowski

Przemysław Witkowski

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl