

Osieczna, 14.05.2024 r.

„Zakup i montaż agregatu prądotwórczego”

Do wszystkich Wykonawców

Znak sprawy: 3/2024

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający w nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00314308/01 z dnia 2024-05-08 r., postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.); działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi tych zapytań:

1. Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy o wymiarach: wysokość 2200 mm, która jest mierzona wraz z klapką na wydechu i hakiem transportowym?

Zamawiający podtrzymuje stawiany warunek..

2. Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy o większej wadze 2050 kg?

Zamawiający wyraża zgodę na agregat o większej wadze.

3. Czy Zamawiający dopuści zużycie paliwa wynoszące odpowiednio dla obciążenia: 50% (l/h) 20,0 l 75% (l/h) 28,2 l 100% (l/h) 34,0 l 110% (l/h) 36,4 l lub wskaże który producent i typ silnika spełnia wszystkie wymagane parametry opisane w OPZ?

Zamawiający podtrzymuje stawiany warunek.

4. Czy zamawiający dopuści agregat prądotwórczy o zbiorniku paliwa o pojemności minimum 360 l i tym samym zmniejszy autonomię przy 100% obciążenia do 10,5 h?

Zamawiający dopuści agregat o zbiorniku paliwa minimum 350 l.

5. Zamawiający w OPS stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ na stronie 3 opisał WYPOSAŻENIE STANDARDOWE, a potem na stronie 4 opisał WYPOSAŻENIE I USŁUGI co wg nas jest WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM. Czy Zamawiający może to poprawić, ponieważ np. w dwóch różnych miejscach jest

opisana regulacja obrotów silnika, raz jako mechaniczna, a raz regulacja obrotów silnika jako elektroniczna właśnie w WYPOSAŻENIE I USŁUGI? Nie mogą być dwa różne typy regulacji w jednym silniku. To samo dotyczy opisu w WYPOSAŻENIE STANDARDOWE, np. wlewu paliwa wewnątrz chronionej zamkiem obudowy, a w WYPOSAŻENIE I USŁUGI jest wymóg zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy.

Zamawiający wymaga elektronicznej regulacji obrotów w silniku

6. Czy zamawiający dopuszcza inny kolor obudowy niż 7024? Nie jest to istotny parametr, a konkretnie wskazuje na rozwiązanie danego producenta.

Zamawiający dopuszcza inny kolor RAL ale ma to być odcień grafitu.

7. Zamawiający wymaga instalacja [V] 12 V, a potem pisze o akumulatorze rozruchowym 2 x 100 Ah. Jeśli są 2 szt. to powinna być instalacja 24 V, a nie 12 V. Czy Zamawiający może to wykreślić, nie jest to istotny parametr, tylko wewnętrzna instalacja w agregacie prądotwórczym i każdy z producentów stosuje inną?

Zamawiający dopuszcza instalację 12 V.

8. Prosimy o wykreślenie tego wymogu: aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów. Nie jest to istotny parametr, a konkretnie wskazuje na rozwiązanie danego producenta i jego usługi.

Zamawiający nie wymaga aplikacji WebSupervisor.

9. Czy Zamawiający faktycznie tego będzie wymagał: Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł CM-GPRS lub CM-4G-GPS) i czy Wykonawca ma to w kalkulować w swoją ofertę? Nie jest to istotny parametr i często nie używany przez Zamawiającego, a jest cenotwórczy oraz konkretnie wskazuje na rozwiązanie danego producenta.

Zamawiający nie wymaga wysyłania powiadomień o błędach

10. Czy Zamawiający faktycznie tego będzie wymagał: Lokalizacja, funkcja „Geo-fencing”: (wymagany moduł CM-4F-GPS) i czy Wykonawca ma to w kalkulować w swoją ofertę? Nie jest to istotny parametr ponieważ dotyczy on urządzeń mobilnych, a nie stacjonarnych i jest też cenotwórczy oraz konkretnie wskazuje na rozwiązanie danego producenta.

Zamawiający nie wymaga lokalizacji, funkcja „Geo-fencing”. Zamawiający nie wymaga emisji spalin stage IIIa.

Niniejsze wyjaśnienia zamieszczono na stronie Zamawiającego dnia 14.05.2024 r.