



Łódź, dnia 4.06.2020 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer postępowania 5/2020

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o. o. zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej.

Zamawiający: Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

90-408 Łódź, ul. Próchnika 11

NIP 725-175-35-39

tel. 42 633 66 33

e-mail: m.lipinska@centrumrydygiera.pl

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej oraz usuwanie awarii instalacji na terenie placówek Spółki Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. mieszczących się w Łodzi:

PAKIET 1 :przy ul. Sterlinga 13 (szpital ginekologiczno – położniczy),

przy ul. Rewolucji 1905r. 54 (przychodnia nocnej Pomocy Lekarskiej),

PAKIET 2 :przy ul. Pomorskiej 59 (poradnia ginekologiczno – położnicza),

przy ul. Próchnika 11 (przychodnie lekarskie),

przy ul. Zachodniej 60 (poradnia stomatologiczna),

przy ul. Piotrkowskiej 113 (przychodnie lekarskie),

przy ul. Lumumby 14 (przychodnie lekarskie)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje między innymi:
 - a) nadzór techniczny nad urządzeniami i maszynami związanymi z energią elektryczną,
 - b) całodobową (przez 7 dni w tygodniu) gotowość do niezwłocznego usunięcia awarii w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych w szpitalu ul. Sterlinga 13 (PAKIET 1)
 - c) dokonywanie w ustalonym dniu i godzinach oceny prawidłowego funkcjonowania urządzeń i instalacji elektrycznych związanych bezpośrednio z udzielanymi świadczeniami

medycznymi w placówkach Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych szpitala, tj. bloku operacyjnego, bloku porodowego, odcinka wcześniaków, pracowni USG, serwerowni, izby przyjęć, pomieszczenia z upsami bloku operacyjnego.

d) co dwa tygodnie kontrola parametrów agregatu prądotwórczego odnotowana w tabelce sprawności agregatu - zatwierdzona przez Zamawiającego. Firma odpowiada za całkowitą sprawność agregatu prądotwórczego znajdującego się na ul. Sterlinga 13 (PAKIET 1)

Czas reagowania na zgłoszone awarie musi być nie dłuższy niż:

PAKIET 1 - a) 30 minut w przypadku zaniku napięcia w szpitalu ginekologiczno – położniczym,

b) 3 godziny – w pozostałych przypadkach.

Pakiet 2) 3 godziny

Zamawiający określa szacunkową w umowie ilość godzin świadczonych usług przez Wykonawcę w miesiącu. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wskazana ilość jest jedynie ilością szacunkową, uzależnioną w części od czynników losowych (awarie). Wykonawca nie będzie kierował wobec Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku, gdy rzeczywista ilość roboczogodzin będzie mniejsza lub większa od szacowanej.

Termin wykonania zamówienia: od 15 czerwca 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku

Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1. Oferta cenowa powinna zawierać całkowitą cenę ofertową podaną na Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania czyli zawierać łączną cenę netto oraz łączną cenę brutto – Załącznik nr 1.
2. Oferta cenowa powinna zawierać Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik 2.
3. Oferta cenowa powinna zawierać odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 9.06.2020 roku do godziny 12.00 na adres m.lipinska@centrumrydygiera.pl

oraz w temacie wiadomości podać:

**WYKONANIE KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ USUWANIE AWARII INSTALACJI NA
TERENIE PLACÓWEK CENTRUM MEDYCZNEGO**

SPRAWA 5/2020

Kryterium oceny i wyboru ofert:

Cena – 100%

Cena zawierająca podatek VAT oraz wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia

Dodatkowe informacje:

1. Oferty, które wpłyną po terminie bądź będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

PREZES ZARZĄDU
Centrum Medycznego
im. dr. J. Piłsudskiego sp. z o.o.
dr n. med. Krzysztof Kumański