



Centrum Medyczne
im. dr. Ludwika Rydygiera
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPROSZENIA - ZNAK 2/2022

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający jest w stanie przekazać jaka jest:

- ilość obwodów 1-faz i ilość 3-faz
- ilość punktów pomiarowych do badania skuteczności samoczynnego wyłączenia
- ilość punktów do badania zabezpieczeń różnicowo prądowych
- ilość złącz odgromowych

w budynkach wyznaczonych do przeglądów w przetargu?

Jeśli tak proszę o wypełnienie tabeli z załącznika.

Odpowiedź: Tabela w załączeniu

PREZES ZARZĄDU

Marta Nowak

Lp	NAZWA / ADRES BUDYNKU	Ilość obwodów 1-faz do badania rezystancji izolacji - RI 1-faz	Ilość obwodów 3-faz do badania rezystancji izolacji - RI 3-faz	Ilość punktów pomiarowych do badania skuteczności samoczynnego wyłączenia - OP	Ilość punktów do badania zabezpieczeń różnicowo prądowych - RCD	Ilość złącz odgromowych do badania instalacji odgromowej i uziomów - RUO
1	Przychodnia Śródmieście 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11	≈ 140	6	≈ 250	6	1
2	Przychodnia Śródmieście 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 60	X	X	X	X	1
3	Przychodnia Śródmieście 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113	≈ 40	3	≈ 50	3	X
4	Przychodnia Akademicka "PaLMA" 90-204 Łódź, ul. Pomorska 59	≈ 20	2	≈ 50	4	X

CENTRUM MEDYCZNE
im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.
 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11
 tel. 42 632 34 65 wew. 313
REGON: 472252285, NIP 7251753539

PREZES ZARZĄDU

Marcin
 Marta Nowak

*Wykonano w dniu 12.05.2021 r.
 w Centrum Medycznym "PaLMA"
 ul. Pomorska 59, 90-204 Łódź*