



Gdynia, dnia 28 października 2021 r.

16/UCMMiT/NP/2021

uc/3523/2021

WYJAŚNIENIA nr 1 do ZO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę tonerów maceratorów o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UCMMiT w dniu 26-10-2021 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. Niniejsza odpowiedź na pytanie stanowi integralną część zapytania ofertowego i staje się wiążąca dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

PYTANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające silnik o mocy 370W?

ODPOWIEDŹ 1:

Tak. Obwody instalacji elektrycznej są zabezpieczone:

Zabezpieczenie obwodu - wyłącznik różnicowo-prądowy o parametrach :

$I_n=40A$

40/0,03

$I^{\Delta}n=30mA$

Zabezpieczenie maceratora S301 B16 dla mocy = 1,1 kW.

2 up.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

Podpis Kierownika Zamawiającego
Lek. Marzena Głowacz

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dorota Tużnik
Dorota Tużnik