

Wyjaśnienie do treści 2 pytań złożonych przez wykonawcę w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego **na budowę hali sortowni na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie** (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP pod nr 220101-2011; data zamieszczenia: 16.08.2011r.)

W dniu 22 sierpnia 2011 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem o udzielenie odpowiedzi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali sortowni odpadów na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie, następującej treści:

- 1. Czy dopuszczalna jest konstrukcja aluminiowo-stalowa o profilu głównym 307 x 116 x 3,7 mm?*

Ad.1. Dopuszczalne są wszelkie rodzaje konstrukcji metalowych, jeśli spełniają wymogi norm polskich, są zgodne z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną. (część VI opisowa projektu). Parametry techniczne elementów konstrukcyjnych muszą być zastosowane zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez osoby posiadające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

- 2. Czy obciążenie śnieżne konstrukcji wynosi do 90 kg/m² i odpowiada I strefie wiatrowej (zgodnie z lokalizacją Służewa)?*

Ad.2. Projekt wykonawczy musi odpowiadać I strefie obciążenia śniegiem (PN-80/B-02010) i I strefie obciążenia wiatrem, współczynnik ekspozycji - rodzaj A - otwarty z nielicznymi przeszkodami (PN-77/B-02011).

Otrzymują:

- wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ
- wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie