

Włoszczowa, dnia 24.11.2020 r.

Znak DOAT: 133/11/2020

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na zakup i dostawę chłodzi na zwłoki wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 30/11/2020.**

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 8 lub 10 tygodniowy termin realizacji Zamówienia? Naszą prośbę motywujemy dużym zapotrzebowaniem rynku na te produkty co znacznie wydłuża możliwe terminy realizacji zamówień. Wykonanie komory w krótszym terminie jest niestety niemożliwe ze względu na pandemię COVID19.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia 8 tygodni. Jednocześnie zamawiający zmienia kryterium oceny ofert numer 2 nadając mu następujące brzmienie:

#### **2. Kryterium termin realizacji zamówienia – 20%**

Zamawiający wymaga, aby dostawa towaru była realizowana w terminie nie dłuższym niż 8 tygodnie od daty zawarcia umowy. Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Minimalny termin realizacji zamówienia, za który można otrzymać maksymalną liczbę punktów wynosi do 5 tygodni.

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 20 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

dostawa w terminie do 5 tygodni	20 punktów
dostawa w terminie powyżej 5 do 6 tygodni	10 punktów
dostawa w terminie powyżej 7 do 8 tygodni	0 punktów

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie komory chłodniczej wewnątrz ze stali nierdzewnej , a z zewnątrz malowanej proszkowo na biało ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza komory chłodniczej wykonanej z zaproponowanego materiału.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza grubość paneli chłodniczych komory o grubości 60 mm spełniające warunek współczynnika przenikalności ciepła (W/m<sup>2</sup>K) : max 0,3 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, zaproponowanej grubości paneli chłodniczych, pod warunkiem zachowania maksymalnej wartości współczynnika przenikalności ciepła 0,3 W/m<sup>2</sup>K.

### **Pytanie nr 4**

Czy zamawiający dopuszcza zakres temperatur wewnątrz chłodni : -3 do +5 C ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza jako urządzenie chłodnicze agregat zasilany 230V o mocy nieprzekraczającej 1,5 kW ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie nr 6**

Czy komora chłodnicza powinna posiadać własne oświetlenie oraz panel sterujący ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wyposażenie komory w oświetlenie oraz panel sterujący, ale nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zaoferowany sprzęt ma być kompletnie wyposażony i kompatybilny.

### **Pytanie nr 7**

Czy komora ma posiadać system dokowania wózka na czas załadunku ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zaoferowany sprzęt ma być kompletnie wyposażony i kompatybilny, a wchodzący w skład wyposażenia wózek i inne urządzenia mają umożliwić dokowanie wózka.

### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający może udostępnić wymiary pomieszczenia gdzie ma być zainstalowana chłodnia (szerokość , głębokość , wysokość) ?

**Odpowiedź:** Chłodnia ma zostać zamontowana w pomieszczeniu prosektorium o wymiarach długość 3,2 m x szerokość 2,6 m x wysokość 3,0 m. Zamawiający jest zobowiązany do zamontowania urządzenia uwzględniając szerokość drzwi wejściowych do prosektorium równą 140 cm i szerokość drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu prosektorium równą 100 cm.

### Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza wózek o długości 220 cm (wynika to z długości tacy 200cm oraz zespołu pompy hydraulicznej 20 cm )

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem, że zaoferowany wózek będzie kompatybilny z chłodnią i pozostałym oferowanym wyposażeniem.

### Pytanie nr 10


Czy wózek ma posiadać system dokowania z komorą na czas załadunku ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby wózek posiadał system dokowania z komorą dokującą. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zaoferowany sprzęt ma być kompletnie wyposażony i kompatybilny.

**Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę zapytania ofertowego, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.**

SPECJALISTA  
  
Marta Piwońska

KIEROWNIK DZIAŁU  
OBŚLUGI ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
we Włoszczowie, tel. 41 3883777

  
Piotr Szydłowski

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
we Włoszczowie

  
Rafał Krupa